

светильником ил плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемника.

НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

п.4. Здания учреждения защищены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации все помещения независимо от площади, кроме помещений:

с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.) и лестничных клеток.

Свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

п.3.2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.

п.3.3. СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, и при помощи ручных пожарных извещателей.

п.3.4. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

п.3.5. Управление СОУЭ осуществляется из помещения специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.

п.4.1. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

п.4.2. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука проводится на расстоянии 1.5 м от уровня пола.

п.5.1. Эвакуационные знаки пожарной безопасности включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

п.5.3. Световые оповещатели «Выход» установлены: