

потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, применяются материалы с пожарной опасностью не более, чем - Г1, В1, Д2, Т2, для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках не более, чем - Г2, РП2, Д2, Т2, для покрытий пола в общих коридорах холлах и фойе не более, чем - В2, РП2, Д3, Т2.

п.4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету во всех зданиях учреждения составляет не менее 2 м.

п.4.4.1. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, выполнена не менее расчетной.

п.4.4.3. Ширина лестничных площадок выполнена размером не менее ширины марша. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы имеют длину не менее 1 м.

п.4.4.6. Лестничные клетки в зданиях учреждения имеют выходы наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль имеет выход непосредственно наружу.

п.4.4.7. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2 имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м² наружных стенах на каждом этаже.

Свод правил СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

п.5.5.2.1. Предусмотренные в составе учреждения пищеблоки предназначенные для обслуживания контингента объекта, отделены от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа.

п.5.5.2.2. Предусмотренные в составе учреждения спортивные залы, а также актовые залы и другие помещения, предназначенные для контингента объекта, с расчетным числом мест более 50 человек. выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

3.3.10 Свод правил СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения

п. 4.1. На территории учреждения предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение зданий. Наружный противопожарный водопровод, объединен с хозяйственно-питьевым.

п.8.6. У водоемов (водоисточников), а также по направлению движения ним, установлены соответствующие указатели (объемные со